

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-IL.ПБ05.В.01581  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0644704  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Palram Industries Ltd". Адрес: Kibutz Ramat Yohanan 30035, Israel, Израиль. Телефон 972-4-845-99-00, факс 972-4-845-99-00.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Palram Industries Ltd". Адрес: Kibutz Ramat Yohanan 30035, Israel, Израиль. Телефон 972-4-845-99-00, факс 972-4-845-99-00.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдателя сертификата соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** ПВХ (листы) марок Palclear, Paloraque, Paloraque NYG, Palight, Palfoam, Palruf, Paltop. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
22 9130

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Горючесть – нормальногорючий (ГЗ) по ГОСТ 30244-94 (метод II); воспламеняемость – умеренновоспламеняемый (В2) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – группа Д2, с умеренной дымообразующей по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; показатель токсичности – группа Т2, умеренноопасный по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3921 12 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний М01303-ТР от 04.08.2010г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт о результатах анализа состояния производства № 1528/п/1 от 04.11.2010г. ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))  
Место нанесения знака обращения на рынке: на изделие, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 02.02.2011 по 01.02.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.Н.Аксенов  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) А.А. Полестеров  
подпись, инициалы, фамилия