

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** С-RU.ПБ37.В.00978
(обязательная сертификация)ТР **0393176**
(учетный номер бланка)

Листы из вспененного ПВХ (толщиной 2÷6 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2);

Листы из вспененного ПВХ (толщиной 7÷12 мм) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков